

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布试

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-009

致:南京海得电力科技有限公司项目部

主题:安全

内容:

一、光伏区:

- 1、分配箱没有接地, 二级配电接地铜线 4MM² 截面积过小。
- 2、支架部份安装工人没挂安全带, 必须马上佩带安全带。

二、升压站:

- 1、配电房垂直物料运输使用拨杆吊, 要求必须停止使用。
- 2、临电架空时直接挂在脚手架钢管上, 必须马上拆除重新接要求架设。
- 3、外脚手架没有拉锚杆连接, 要求增加锚杆连接。
- 4、分配箱用 $\Phi 8$ 钢筋替代角钢接地, 要求使用角钢接地。
- 5、外脚手架缺少水平防护栏。

以上问题要求 2017 年 4 月 20 号前整改完并回复监理项目部。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监理工程师:

日期: 2017-04-18

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建