

监理通知单

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号: GFDZJBM08-22

致: 特变电工新疆新能源股份有限公司

事由: 现场巡视升压站、光伏区发现安全卫生问题等事宜的通知

内容: 你单位承建的通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目, 升压站、光伏区施工已进入尾声, 部分施工已完成, 但经监理机构巡视发现, 现场存在安全卫生隐患, 以下问题需要整改:

以下问题请尽快整改:

- 1、光伏区 5#、6#、4#方阵存在较多施工后垃圾, 白色泡沫板多为聚苯乙烯等化学材质无法降解, 需要集中处理;
- 2、综合楼顶, 存在较多包装盒、螺栓等剩余施工材料;
- 3、施工现场部分人员安全帽下颚带没有系紧;
- 4、升压站主变、光伏区箱变周围施工垃圾较多;
- 5、其它方面请你单位严格按照相关安全文明施工规范标准自查自纠并整改到位, 迎接顺利并网。



虽然目前进入施工后期, 但是, 希望你单位严格当前施工安全、卫生、质量管理问题, 现场需更改问题不限于目前已发现项目, 请自检自查, 并认真落实整改。

如对本通知单有异议, 请在 24 小时内书面联系监理机构, 现场整改完毕后, 请在 48 小时内回复。

(附: 共/页。)

王峰

2017.6.25

王峰

2017.6.25

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日

期: 2017年06月24日

