

监 理 通 知 单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZ13N108-01

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：检查 1#方阵、2#方阵的打桩情况

内容 你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目光伏区目前在进行桩基施工，在已经打完的桩基部位经过监理部检查发现：部分桩基轴线偏移，部分桩断裂和细小裂纹，这些现象对后期的支架安装将会产生严重的影响，同时由于断裂对桩基的使用寿命也会产生影响。希你单位接此通知，立即对以上问题组织自查并整改完毕后报监理部检查。

2017.03.05 签收

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017年03月05日

2017.03.05 签收

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存一份。