

监 理 通 知 单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 编号：GFDZIBM08-16

致：特变电工新疆新能源股份有限公司

事由：巡视现场电气安装、水上安装作业安装情况

内容：你单位承建的通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目光伏区正在进行水上的组件安装工作，经监理单位巡视发现，现场存在较多安全隐患，以下问题需要整改：

- 1、大风天气发现现场焚烧垃圾，污染大气环境同时也是现场的安全隐患，所有施工垃圾必须统一放置到指定地点，统一处理；
- 2、多次提到水上运输船只行驶经常碰到桩柱，此类事件还在发生，请总包单位加强管理，要求各班组对别人的成品也要有保护意识；
- 3、部分船只有机油或柴油泄漏情况，及时维修，禁止水体污染；
- 4、徐州云天浅滩区浮筏移动时需要人下水拖拽，下水人员只有防水设备，无防陷入淤泥措施和设施；
- 5、水中部分操作平台、材料运输台固定不牢靠；
- 6、现场有外来人员捡拾纸箱废弃线缆头、纸箱、木托盘，请注意防范；
- 7、其它方面请你单位自查自纠并整改到位。

以上问题项目监理单位成员已在现场提出整改要求，请总包单位督促并落实整改，整改完成后报监理单位验收，同时加强现场施工的质量、安全管理。

如对本通知单有异议，请在 24 小时内书面联系监理单位，现场整改完毕后，请在 48 小时内回复。

（附：现场部分不合格施工照片，共/页。）

王辉

2017.05.15

张金刚
2017.05.15

监理单位（章）

总/专业监理工程师：张金刚

日期：2017年05月14日