

SXMX14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MW 光伏发电项目 编号: SXMX14-SG-24

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方接到编号为 GFDZJBM08-24 的监理通知后,已按要求完成了以下整改工作

- 1、组件螺栓已紧固,螺栓垫片增加。
- 2、支架紧固螺栓垫片增加。
- 3、檩条拉筋已紧固
- 4、组件倾斜角及翘边安排处理
- 5、支架、檩条、斜撑镀锌层
- 6、桩顶反锈已要求整改
- 7、电缆桥架内垃圾进行处理

施工项目部(盖章):

项目经理:

日期: 2017.7.17

监理项目部复查意见:

经复查,上述问题只是局部整改,
其他方阵,望贵单位继续自查自纠消除,
并制定时间节点完成工作

监理项目部(盖章):

总/专业监理工程师:

日期:

注 本表一式____份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存____份。