

SXMX14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MW 光伏发电项目 编号: SXMX14-SG-30

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方接到编号为 GFDZJBM08-30 的监理通知后,已按要求完成了以下整改工作

- 1、13#箱变接地整改
- 2、光伏区支架、组件消缺持续督促整改中。
- 3、支架防腐问题由施工单位进行处理。
- 4、桥架问题按照联系单处理

施工项目部(章):

项目经理: 张金明

日期: 2017.7.28

监理项目部复查意见:

经复查,上述问题已整改到位,监理单位在后续施工
进度同时,严格管理施工质量,杜绝类似问题是也。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 张金明

日期: 2017.7.28

注 本表一式____份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目
部存____份。



由 扫描全能王 扫描创建