

监理通知回复单

工程名称: 通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

编号: TWDG-SXMB14-HF-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司通威渔光一体(东港)现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 GFDZJBM08-01 的监理通知后,已按要求完成了 1#方阵、2#方阵的打桩整改 工作,现报上,请予以复查。

详细内容:经过组织自查对于部分桩基轴线偏移的进行校正处理,对于部分桩断裂和细小裂纹的进行灌芯及填缝剂填补整改,已经转序进入支架安装阶段。

施工项目部(章):

项目经理: 仲继华

日期: 2017.02.08

监理项目部审查意见:

以上问题已整改回复,请总包单位加强内部管理,及时处理。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 王兴明

日期: 2017.3.8