

SXMX14 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称：通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MW 光伏发电项目

编号：SXMX14-HF-011

致 常州正衡监理有限公司通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MW 光伏发电项目
监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJBM08-011 号的监理通知后，

- 1、针对组件安装东西向不在一条直线上已做出整改，并重新做技术交底。
 - 2、已告知工人后期安装组件板时先对表面做清洁处理后安装。
 - 3、已对现场支架进行调整。
 - 4、现场针对预制构件、接地镀锌扁铁存在处理不净就防腐情况已做出整改。
 - 5、现场已组织项目人员进行自查自检。
- 已按要求完成了通知单的 5 个问题整改工作，特此回复。



监理项目部复查意见：

以上问题已整改，复查合格，望施工单位以后加强质量管理，确保“保质、保量”完成施工任务。



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。