

监理工程师通知单

淮沪电力田集电厂农光互补 5.9MW 分布式光伏电站项目

编号: TJGF-TZD-002

致: 上海上电电力工程有限公司田集电厂 5.9MW 工程项目部

主题: 关于施工现场临时用电存在安全隐患的问题

内容: 经监理巡视发现施工现场的临时用电存在极大安全隐患, 问题如下:

1、临时电缆未按要求高架, 导致电缆被倒运管桩的拖拉机压断。

2、桩机临时用电的电缆直接从配电箱中断路器上侧接电源处引出, 未从断路器下侧接负载处引出, 导致断路器失去断电与保护功。

3、桩机电缆破损比较严重, 桩机打桩移位时需要移动电缆, 工作人员触电几率较大。

针对以上问题要求施工单位提高安全意识, 安全负责人加强施工现场的安全管理, 定期排查现场安全隐患, 以上问题按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的要求对以上问题进行整改, 整改完毕自检合格后报监理部复查。

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2017.3.12

本表一式三份, 由监理机构填写, 抄送相关单位。