

监 理 通 知 单

工程名称: 常州经济开发区 0.42MWP 光伏发电项目

编号: 001

致: 常州合天电力工程有限公司


抄送: 江苏东方赛拉弗电力发展有限公司

事由:


关于现场水泥基础定位与水泥墩安放及钢结构安装的相关事宜

内容: 于 3 月 27 日巡查钢结构安装与焊接情况时, 发现两个点的部分水泥墩, 钢立柱的安装与楼顶的水泥基础点位置有偏移, 错位现象, 及 A5、A6 区之间新增一个立柱点, 没有做水泥基础, 使钢立柱安装时只能有两个螺栓来稳固。

对以上问题, 要求施工单位及时整改, 并对本通知单形成闭环。



附图:



监理项目部(盖章)

总/专业监理工程师: 何兆松

日期: 2017年3月27日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部第一份。

