

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称:

编号: SXMB14-SGJXMB3

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXMB-003 的监理通知后, 已按要求完成了 关于现场安全及施工整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、支架安装檩条已在同一水平;
- 2、组件安装完成的阵列已平整;
- 3、施工现场已无抽烟人员;
- 4、安全帽及反光衣穿戴已规范;
- 5、所有工序已按图纸设计施工

上海上电电力工程有限公司
施工项目部(章)
项目经理: 陈华
日期: 2017.4.1

监理项目部复查意见:

复查, 上述问题已整改。

常州正衡电力工程监理有限公司
监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 陈华
日期: 2017.4.2

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。

填写、使用说明

(1) 本表为《监理通知单》的闭环回复单。

(2) 如《监理通知单》所提出内容需整改, 施工项目部应对整改要求在规定时限内整改完毕, 并以书面材料报监理。



由 扫描全能王 扫描创建