

监理工程师通知单

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM08-SL 004

致: 五洋电力施工项目部

事由: 关于工程安全事宜。

内容: 近日我监理检查现场, 发现你方存在以下安全隐患

- 1、你方车辆进出厂区超速行驶;
- 2、你方施工现场爬梯搭设不稳固, 且部分抱箍存在松动现象;
- 3、现场部分人员未佩戴安全帽;
- 4、因气温升高, 故要求你方在施工过程中做好降温工作, 并针对屋顶做好防滑工作, 以免发生意外事故。

以上内容要求立即整改, 并对我方所下发的监理工程师通知单 3 日内回复。

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2021 年 4 月 13 日



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。