

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 工 程 师 通 知 单

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM08-SL-011

致: 五洋电力施工项目部

事由: 关于工程质量、安全等相关事宜。

内容: 今日我监理巡视现场发现, 你方电缆、箱变等相关试验未上报我方, 故下发此通知单严重警告你方, 如因此类事宜而发生相关质量、安全事宜, 你方将负全部责任! 如再次发生此类事宜, 我方将处以罚款伍仟元处理, 以示警告!

以上内容要求你方立即回复!

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2017 年 6 月 21 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。