

监理通知回复单

工程名称：广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9 兆瓦分布式光伏发电项目 编号：SXMB14-SGWY-016

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJEM08-SL-016 的监理通知后，已按要求完成了所有工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我方已对桥架盖板施工人员做好技术交底与安全教育，排除现场施工存在的安全隐患；
- 2、我方已对通讯柜电缆接线及穿管按要求进行了重新处理；
- 3、我方现场已对箱变台阶做修缮处理；
- 4、我方已将箱变土方回填做了夯实；
- 5、我方对部分穿管电缆进行封堵；
- 6、我方已将部分锈蚀的桥架盖板、螺栓做了更换处理；
- 7、我方将遗漏的桥架接连编织带进行了安装；
- 8、我方已针对桥架引下转角部分重新按要求做了调整；
- 9、我方对部分组件进行可靠接地；
- 10、我方已对设备接地连接重新紧固；
- 11、我方已按要求平整桥架。

施工项目部（章）：

项目经理：陈德磊

日期：2017.7.17

监理项目部复查意见：

符合验收以上问题整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：胡德平

日期：2017.7.17

注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存二份。