

监理工程师通知单

工程名称: 南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号: JXMB—009

致: 江苏省矿业工程集团有限公司


事由

关于施工作业中存在的质量、安全问题

内容

我监理部在巡查现场发现问题:

- 1、一、二期施工人员在施工过程中戴安全帽。
- 2、现场施工施工在施工过程中存在吸烟, 且烟头乱扔。
- 3、三期 1#厂房电缆敷过程中对电缆造成损伤。
- 4、一二期施工出现滞后, 望你方及时督促, 在保证安全质量的情况下加快施工进度。
- 5、对所有屋面出现生锈的区域及时进行处理。



未戴安全帽



电缆造成损伤

以上存在的问题请你单位认真自查, 对施工人员进行技术交底; 后续施工过程中禁止出现损伤电缆的情况; 施工过程中存在的问题及时整改。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2017年11月24日

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建