

监 理 通 知 单

工程名称：山东思能达能源发展有限公司 5.7MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SND-ZHJL-TZ-009

致：中国电建核电工程公司

事由：

关于环境卫生和新进人员安全、技术培训

内容：

- 1、在建设项目部和监理部巡查时多次发现厂房屋面、架手架有烟蒂，本项目所在厂房屋面温度高、环境干燥、且都是易燃品，因此在本项目工作区域禁止吸烟。请及时整改，再复查时若在发现烟蒂将按照处罚细则规定（现场发现吸烟的，每人每次 500 元，现场出现烟蒂的按个数处罚，每个 100 元）。
- 2、施工人员生活区域在厂区办公区，必须严格要求施工人员注意个人素质，保持生活区环境卫生，严禁出现烟头等生活垃圾。
- 3、屋面包装纸箱到处散落，有些小纸片被风刮到已安装的组件下面，由于组件下方温度极高，纸片等易燃物容易产生自燃的现象，危险系数极高。请施工单位安排人手将屋面的包装箱等垃圾整理打包，吊车吊离屋面，清理出厂房。
- 4、部分新进人员年龄过大，安全意识偏低，屋面作业危险系数较大，请施工队招收人员时仔细筛选并进行系统的安全与技术培训。
- 5、巡查中发现多块已安装的组件出现表面划伤，请施工人员搬运组件时注意不要让组件相互磕碰。

以上问题请立即整改，周一前进行回复。

抄送：山东思能达能源发展有限公司新汶工业园项目部

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：陈松
日期：2017年06月01日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部存 2 份，施工项目部存 1 份，监理项目部存 1 份