

监理通知回复单

工程名称: 安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: WZAFS-JLHF-003

致安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目监理项目部:

我方接到编号为 JL-003 的监理通知后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 关于慈晖箱变基础隐蔽工程事宜

慈晖箱变基础已报监理验收, 外墙下部已进行抹灰, 接地焊接已整改, 隐蔽工程已报监理验收:

附件: 附图 2 张



监理项目部复查意见:

同意



注: 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存份。



整改后图片

