

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JL-001

致: 温州埃菲生新能源开发有限公司 (单位)

主题: 关于盛洲厂房屋面除锈事宜:

内容: 经监理单位检查发现贵单位在盛洲厂房屋面施工过程中存在问题: 盛洲厂房屋面生锈严重; 贵单位在未除锈的情况下, 对屋面进行刷漆; 对上述存在的问题, 要求你单位及时整改, 制定专项施工方案, 报监理部; 如未及时处理, 发生问题, 责任将有贵单位承担; 于 2017、05、20 日前回复。

附件: 附图 3 张

限 3 个工作日内完成

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师: 胡德林

日期: 2017.5.17

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

附图

