

监理工程师通知单

工程名称: 安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: JL-003

致: 温州埃菲生新能源开发有限公司 (单位)

主题: 关于慈晖箱变基础隐蔽工程事宜:

内容: 经监理单位检查发现贵单位在慈晖箱变基础施工过程中存在问题; 慈晖箱变基础浇筑未报监理检查验收, 外墙下部未抹灰情况下回填; 接地焊接不合规范; 隐蔽工程未报监理验收; 对上述存在的质量问题, 将扣除工程费用 500 元; 产生的责任将有贵单位全部承担; 于 2017.05.29 日前回复

附件: 附图 3 张

限 3 个工作日内完成

项目监理单位(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期: 2017.05.26

填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理单位填写, 抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

附图

