

监 理 通 知 单

工程名称：晶科电力青岛明珠钢构 2mw 屋顶分布式发电项目

编号：GFDZJBM——001

致：江西晶科能源工程有限公司项目部

事由

质量，安全问题

内容：

经巡查屋顶施工现场发现

1. 1#，2#厂房屋顶存在夹具螺丝缺少弹片垫片现象及缺少螺丝，未拧紧现象。

2. 屋顶采光带未做警示标志，存在安全隐患。

3. 部分施工人员未戴安全帽。

以上问题，希望贵公司做好交底，立即整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 3 月 9 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建



