

监 理 通 知 单

工程名称：兴泰晟旭辉屋顶 2.7MW 分布式光伏项目 编号：ZHJL-XH-TZ-05

致：中设无锡机械设备工程有限公司

抄送：天津兴泰晟新能源科技发展有限公司

事由：并网点箱变式集装箱不符合规范要求

内容：

你单位并网点箱变式集装箱内置无绝缘地板等绝缘措施，箱体外壳防水不到位等现象不符合规范要求。现要求你单位限期进行整改。

如你单位私自施工则监理方不对其进行验收，由此造成的一切后果责任由施工单位自行负责。

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 10 月 15 日前填报回复单。

监理项目部（章）

现场负责人：刘瑞水

日 期：2017 年 10 月 13 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份