

监 理 通 知 单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-JLTZ-010

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：箱变基础承台预埋槽钢安装质量问题

内容：

2017 年 5 月 9 日监理部在巡检过程中发现 T23T24T25、T30T32、T33T34T35 箱变基础承台，预埋槽钢平整度偏差达到 1.5cm，不符合规范要求，且槽钢表面混凝土颗粒也未清理。为配合箱变安装，现要求总包单位三日内整改完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：胡德林

日 期：2017 年 05 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。