

监理通知单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号：TWTM-JLTZ-013

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

主题：外线 6#-7#塔基电缆敷设埋置深度不符合要求

内容：

今日检查过程中外线 6#-7#塔基电缆敷设埋置深度不符合 GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》5.3.3 电缆埋置深度要求。现要求总包单位立即按照 GB 50217-2007《电力工程电缆设计规范》5.3.3 电缆埋置深度要求整改，整改完毕后报监理复检。

监理项目部 (章)

专业监理工程师：张成林

日期：2017年6月19日



注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部，施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份



