

监理通知单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目


编号：TWTM-JLTZ-004

致：四川汇安能通科技有限公司

主题：#1 塘桩基施工质量问题的

内容：

2017 年 4 月 17 日下午 4:50 分，总包、业主、监理单位对#1 塘桩基施工现场质量进行了联合验收检查，发现部分桩基质量存在垂直偏差及轴线偏差超标现象，不符合设计及规范要求，现要求总包单位对存在质量缺陷的桩基进行整改，以便下道工序正常进行！



限 3 日内整改完成

监理项目部（章）

专业监理工程师：



日期 2017 年 4 月 18 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部，施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。