

监理工程师通知回复单

工程名称：天门沉湖生态农业示范区一期（20MW）渔光一体项目

编号：HANT-TMCH-JLTZHF10

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位

我方接到编号为 TMTW-JLTZ-10 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

根据 2017 年 5 月 9 日监理部巡检过程中发现的 T23T24T25、T30T32、T33T34T35 箱变基础承台，预埋槽钢平整度偏差达到 1.5CM，不符合要求事宜。我公司已整改，请监理部检查指导。

承包单位（章）：

项目经理：

日



项目监理单位复查意见：

项目监理单位（章）：

专业监理工程师：

日

期：2017.5.12



填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。