

监理工程师通知回复单

工程名称：天门沉湖生态农业示范区一期（20MW）渔光一体项目

编号：HANT-TMCH-JLTZHF15

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为 TMTW-JLTZ-15 的监理工程师通知单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

对于 2017 年 8 月 1 日监理方在施工现场巡检过程中发现的桥架接地未做接地连接，接地未做标识的问题，现我市共单位已按要求整改完成，请监理项目部核验。

承包单位（章）：

项目经理：

日

期：

代宗军
2017.8.3
20MW渔光一体
项目章
3101076220135

项目监理机构复查意见：

经复查，以整改合格

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

陈治
2017.8.3
常州正衡电力工程监理有限公司
2017.8.3

填报说明：

本表一式 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各 份。