

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

GFDZJBM08：监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称：山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-JL-AQ-002

致：泰州敬道电力工程有限公司施工项目部

事由 理货区屋顶现场安全隐患事宜

内容

- 1、现场巡查发现物品摆放凌乱。
- 2、现场巡查发现采光带没有安全设置。

要求

- 1、物品必须分类摆放在相应的安全地方，做到干净整洁安全；
- 2、采光带周围必须设置警戒线及安全警示标示。

要求你部立即对以上问题进行整改。

并于 2017 年 3 月 30 日前整改到位后后再报送我部复审。



正衡监理
Zhengheng Supervision

项目名称

山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

文件名称

监理通知单



现场物品摆放凌乱。



现场采光带没有安全设置。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐磊

日期：2017年3月29日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。