

 正衡监理 Zhengheng Supervision	项目名称	山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

GFDZJBM08：监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称：山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-JL-AQ-003

致：泰州敬道电力工程有限公司施工项目部

事由 施工现场安全隐患事宜

内容

- 1、发电机周围应配备灭火器材。（图 1）
- 2、施工现场应采取临边防护措施。（图 2）
- 3、施工现场电线凌乱。（图 3）
- 4、施工现场中发现有不戴安全帽的人。（图 4）
- 5、施工现场发现抽烟的人员。（第二个人员）（图 5）

要求你部立即对以上问题进行整改。

并于 2017 年 4 月 3 日前整改到位后后再报送我部复审。



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

文件名称

监理通知单



发电机周围应配备灭火器材。(图 1)



施工现场应采取临边防护措施。(图 2)



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

文件名称

监理通知单



施工现场电线凌乱。(图 3)



施工现场中发现有不戴安全帽的人员。(最边上一个人员)(图 4)



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称

山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

文件名称

监理通知单



施工现场发现抽烟的人员。(第二个人员)(图 5)



监理项目部

(总) 专业监理工程师

日期: 2017 年 03 月 31 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。