



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
文件名称	监理通知单

GFDZJBM08： 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称：山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号：CZZH-JL-AQ-015

致：泰州敬道电力工程有限公司

事由 关于现场安全文明施工问题相关事宜

内容：

2017 年 8 月 15 日下午 15 点 30 分，我监理部（徐文平），泰州敬道（高雷刚）到环岛区钢结构施工现场安全检查发现以下问题：

- 1、防暑降温工作不到位，现场无医药箱；环岛 485 区现场无足够引用水。
- 2、特种作业人员资质不全。
- 3、开关电箱出现乱接乱拉现象。（附图 1、图 2）

针对上述问题监理部要求如下：

- 1、施工现场增加医药箱，增加环岛作业区足够饮用水。
- 2、无相关资质特种作业人员不得从事特种作业。
- 3、开关电箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。

以上问题由当班负责人整改，二个工作日整改完毕报监理项目部复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐文平

日期：2017 年 8 月 15 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

图 1




图 2

