

 正衡监理 ZhengHang Supervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: CZZH-JL-ZL-007

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 土建施工现场质量事宜

内容:

1、个别电缆井中有积水现象。(附图 1)

2、箱变基础顶管内有堵塞物。(附图 2)

要求施工单位于 2017 年 4 月 22 日前整改完毕, 经自检自验合格后报于监理项目部复查, 合格后方可进行下道工序。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 4 月 21 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

图 1




图 2

