

 正衡监理 Zhengheng Supervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: CZZH-JL-ZL-008

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 钢结构加固现场质量问题相关事宜

内容:

- 1、进场材料无任何质量验收文件及相应的焊接工艺评定资料。
- 2、焊接气孔多。(附图 1)
- 3、焊道角焊缝高度不符合要求。(附图 2)
- 4、焊道焊渣清理不干净。(附图 3)

要求施工单位于 2017 年 4 月 25 日前整改完毕,经自检自验合格后报于监理项目部复查,合格后方可进行下道工序。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 4 月 25 日

注 本表一式 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 份。

 	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

图 1




图 2




图 3

