

 正衡监理 Zhengheng Supervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: CZZH-JL-ZL-009

致: 泰州敬道电力工程有限公司

事由 土建施工现场质量问题相关事宜

内容:

监理在巡视施工现场中发现, 16 号箱变基础未经报验进行浇筑, 违反设计及相应规范的要求, 要求施工单位及时进行整改, 并将整改情况于 2017 年 5 月 13 日上报监理项目部。(附图)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日 期: 2017 年 05 月 10 日



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

 正恒监理 ZhengHong Supervision	项目名称	山东寿光农产品物流园屋顶30MWp 光伏发电项目
	文件名称	监理通知单

