

SXMB14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: SXMB14-SG-ZL-015

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 CZZH-JL-AQ-015 的监理通知后, 已按要求完成了 关于现场安全文明施工问题相关事宜 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、现场配置医药急救箱, 施工现场配置足够的饮用水。
- 2、特种作业人员资质已报审
- 3、开关电箱符合一机、一箱、一闸、一漏 (图 1)

施工项目部 (章):

项目经理: 张

日期: 2017.8.17

监理项目部复查意见:

已整改并报审

监理项目部 (章):

(总) / 专业监理工程师: 徐文平

日期: 2017.8.18

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。




图 1