

监理通知回复单

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

编号：002

致 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZJDL-YLYY-002 的监理通知后，已按要求完成了 质量整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、防水已安排人员处理，已整改好；
- 2、斜梁、横梁已安排人员全部拆除重新安装，已按图要求施工；



监理项目部复查意见：

已按要求整改



注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。