

监理通知回复单

工程名称：河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

编号：004

致 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目监理项目部：

我方接到编号为 ZHHL-YLYY-004 的监理通知后，已按要求完成了 质量整改 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、对于组件安装不再水平线上，我们已经拆除，重新安装，现已整改好；
- 2、对于斜梁角度安装问题，我们已经进行了调整；
- 3、横梁材料弯曲，已叫人员进行压直处理；



监理项目部复查意见：

已按图整改



注 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，附件项目部留存一份。