

监 理 通 知 单

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YLYY-001

致: 河北筑能工程技术有限公司项目部

事由

关于施工现场安全事项

内容

- 1、屋面施工时, 现场人员进入施工现场个人未戴安全帽;
- 2、现场巡视发现材料凌乱;
- 3、现场发现临时用电乱拉乱接

要求:

- 1、针对上述问题贵公司尽快整改处理, 及时回复



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。