

监理工作通知单

工程名称：常德西洞庭 12MW 分布式光伏发电项目

编号：GFFD-JXMB-003

致：威盛能源产业技术有限公司

事由：

现场钢筋型号与设计不符

内容：

经我监理部现场巡检发现施工浇筑的箱变基础底板、环网柜底板、圈梁检修平台配筋型号未按图纸要求施工。

设计要求如下：底板钢筋选用三级钢 12 号钢筋，箍筋间距 150mm；平台板钢筋选用三级钢 10 号钢筋，箍筋间距 150mm。

处理意见：我监理部应甲方要求对已浇筑部分限期整改，未浇筑的严格按照设计要求进行施工。

监理项目部（章）：

专业监理工程师：孙新伟

日期：2017 年 5 月 22 日