

监理工程师通知单

表号: B-1

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-003

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 升压站安全防护问题

内容:

- 1、经监理现场巡视发现,你方升压站已开始女儿墙施工,现要求你方人员在施工过程中必须配戴安全带,四周拉安全防护网。
- 2、进入升压站场地人员必须配带安全帽,无关人员禁止进入,施工通道必须设立安全警示标识。
- 3、升压站楼板预留孔洞必须做好安全防护措施。

后附照片:

限 2 个 工 作日内回复。

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:

填报说明:

本表一式 份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。



