

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合发电项目

编号: CZGF-010


致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司

事由: 光伏板安装质量事宜

内容: 经监理现场巡视发现, 二期光伏厂区光伏板安装不牢固, 螺丝压块松动。光伏板有脱落现象, 近期天气变冷风大。现要求你方施工单位严格按设计要求立即进行整改, 同时对其他区域进行排查, 发现问题及时处理。防止发生严重后果。

后附照片

限 1 个工作日回复



注 本表一式__份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存一份。

