

监理工程师通知回复单

表号: A-31

工程名称: 安徽池州 2×20WMp 光伏发电项目

编号: CZGF-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司池州 40WMp 光伏发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 CZGF-001 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容: 管桩厂家生产的管桩型号只有 4.5m 和 5.0m 两种规格, 我方两种规格均有采购。我方领导同业主单位领导沟通后商议, 只要 4.5m 规格的管桩符合承载要求及其他技术规范即可。

承包单位(章)

项目经理

日期



监理项目部复查意见:

业主同意。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日

期:



本表(含附件)一式____份, 由承包项目部填报, 监理项目部存____份, 承包单位存____份。