

监理工程师通知回复单

工程名称: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目 编号: YXJY-HFD-009

致常州正衡电力工程监理有限公司义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电监理项目部:

我方接到编号为 YXJY-ZHJL-009 的监理工作联系单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

2017 年 5 月 21 日接到监理工作联系单后, 已组织人力对联系单内问题予以处理, 处理情况如下:

1、对镀锌层刮损严重批次的支架已进行返厂处理。项目部将加大对进场材料的管控力度。

施工项目部 (章):
项目经理: 
日期: 2017.5.22

监理项目部复查意见:

已整改合格

监理项目部 (章):
总/专业监理工程师: 
日期: 2017.5.22

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 1 份。