

监 理 通 知 单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期兆瓦）农光互补光伏发电项目

编 号：001


致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：现场施工质量问题

内容：

由于雨季到来，地下水位高，监理和业主共同巡施工视现场检查发现已下问题，支架基础内水较多，个别基坑内水没有处理就浇筑，造成质量隐患，望贵司高度重视，加强班组的技术交底，如在发现将对贵司进行考核

附件：照片



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：2017年3月27日

注 本表一式____份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部____份。



由 扫描全能王 扫描创建