

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编 号 : 002

致: 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司 项目部

事由 : 现场施工质量、安全问题

内容 :

- 1、经现场巡视发现, 升压站临时电缆老化、破损, 要求施工单位立即更换或修补, 必须满足安全文明施工标准场地, 杜绝出现安全隐患。
- 2、模板拆除过早, 混凝土达到凝固期后方可拆除, 不能影响质量标准, 可以采取的措施, 如混凝土添加早强剂, 希望贵公司严格自查, 杜绝过早拆模。
- 3、光伏区钢筋绑扎不牢, 造成支模板时, 钢筋移位, 要求加强施工人员的技术交底。

附件: 照片

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李金荣

日期: 2021 年 12 月 1 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

