

监 理 通 知 单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期兆瓦）农光互补光伏发电项目

编 号：003

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：现场施工质量

内容：

升压站配电室模板拆除后，发现个别部位出现胀模、烂根、模板拆除过早等现象，现要求你单位立即整改修复，加强施工班组的技术交底及自检，杜绝后续出现类似现象，限你单位 2 天内整改完毕。

附件

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李金生

日期：2017 年 4 月 16 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

