

监 理 通 知 单

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 006

致: 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司 项目部

事由 : 现场施工质量

内容 :

巡视升压站发现, 电缆沟上口砌筑墙体无过梁, 预制板当过梁, 遗留质量、安全隐患, 要求你单位立即整改闭环, 如不整改出现问题由你单位承担。

附件

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 杨 杰

日期: 2017 年 5 月 9 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

