

监 理 通 知 单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：007

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：现场安全

内容：

巡视升压站发现，电缆破损严重，电箱无接地，事故油池基础护坡无安全防护措施，严重遗留安全问题，要求你单位立即整改并加强自检，排查升压站遗留所有安全隐患问题及时消缺。

附件

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：杨东

日期：2017年5月24日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

