

监 理 通 知 单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：008

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：现场质量

内容：

巡视光伏区发现，支架基础浇注时，预埋螺栓出现位移，严重影响后续工作的进度，要求你单位预埋螺栓预制时，紧固到位，现场浇注时也要查看是否位移，避免后续带来一系列工作困难，加强施工人员的技术交底并自检。

附件

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 5 月 15 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。

