

监 理 通 知 单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦（一期兆瓦）农光互补光伏发电项目

编号：009

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：现场接地质量

内容：

巡视光伏区 23#单位发现接地极埋深不到位、焊接点防腐面积不到位，达不到设计要求，遗留质量、安全隐患问题，影响后续测试电阻值，限要求你单位立即整改并告知监理进行复查，如私自回填，后果有你单位承担。

附件：问题照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2017 年 5 月 17 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

