

监 理 通 知 单

工程名称：东方日升仙桃杨林尾镇150兆瓦（一期兆瓦）农光互补光伏发电项目 编号：010

致：湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由：现场箱逆变接地安装方式及质量问题

内容：

巡视光伏区 12#单元


1、发现你单位将设备直接与预埋件焊接成一体对以后维护造成很大困难。

2、接地扁钢不应与箱逆变箱体直接焊接，且走向不美观。

限你单位 2 日内完成整改，整改后报监理部验收。

附件：问题照片

监理项目部

总/专业监理工程师：  

日期：2017 年 1 月 21 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



