

监 理 通 知 单

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期兆瓦) 农光互补光伏发电项目

编号: 012

致: 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由: 综合楼接地问题

内容:

巡视升压站发现, 你单位综合楼接地线未进行有效施工, 多日前我监理部已多次口头通知你单位完善综合楼接地线施工, 现发现你单位仍未进行有效施工。现要求你单位尽快安排人员进行有效施工否则一切后果由你单位承担。



日期: 2017 年 6 月 16 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。